



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. (41) 247-96-95 fax. (041) 247-96-97
e-mail: pisse.ostrowiec@pis.gov.pl

Ostrowiec Św., dn. 09.01.2019 r.

SE.Ia-4261/4/KD/19

Joanna Suska

Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
na terenie gminy Ćmielów za 2018 r.

sporządzona, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. na podstawie przekazanych sprawozdań z badań jakości wody w 2018 r. przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej 27-440 Ćmielów, ul. Kolejowa 43, analizy działań podejmowanych przez zarządcę wodociągów oraz prowadzonego monitoringu

ocenia jakość wody do spożycia na terenie gminy Ćmielów jako przydatną do spożycia.

Gmina Ćmielów, zaopatrywana jest w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia z czterech wodociągów:

- 1) wodociąg Czarna Głina,
- 2) wodociąg Wiktoryn,
- 3) wodociąg Ruda Kościelna,
- 4) wodociąg Ćmielów,

zarządzanych przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej 27-440 Ćmielów, ul. Kolejowa 43.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., sprawując systematyczny nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał oceny na podstawie:

- sprawozdań z wyników badań dla poszczególnych wodociągów realizowanych według ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej z Samorządowym Zakładem Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie,
- analizy podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzonego monitoringu jakości wody przez PPIS w Ostrowcu Św.

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43 w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania prób wody w zakresie parametrów grupy A w Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 91 zatwierdzonym przez PIS oraz w zakresie parametrów grupy A i B w JARS Sp. z o. o. Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a.

Wyniki badań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru przekazywane były na bieżąco PPIS w Ostrowcu Św. Przekazano 11 sprawozdań z badań wody, na podstawie których sporządzane były bieżące oceny jakości wody.

PPIS w Ostrowcu Św. w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. pobrał 6 prób wody w zakresie parametrów grupy A oraz 4 próby w zakresie parametrów grupy A i B z wodociągów dostarczających wodę na terenie gminy Ćmielów. Próby zostały pobrane zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru w wytypowanych punktach zgodności. Badania prób wody pobranych przez PPIS w Ostrowcu Św. wykonane zostały w akredytowanych laboratoriach Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Starachowicach oraz w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Kielcach.

Na podstawie sprawozdań z badań analizowanych w ocenianym okresie, nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się przekroczeń żadnego z badanych parametrów, a incydentalnie stwierdzone przekroczenie azotanów w jednym z wodociągów (Czarna Gлина) i podjęte bezzwłocznie działania potwierdzone zostały pozytywnymi wynikami badanej wody.

Próby wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Adresat (e-PUAP)
2. Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
27-440 Ćmielów, ul. Kolejowa 43
3. aa