

Ćmielów 2017-04-07

Gmina Ćmielów  
ul. Ostrowiecka 40  
27-440 Ćmielów

## WARUNKI TECHNICZNE

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43, podaje warunki techniczne na budowę wodociągu rozdzielczego z rur PVC 110 mm w pasie dogi wojewódzkiej Nr 755, zlokalizowanego na działkach nr 821/1, 821/2, (Obręb 1-Ćmielów) położonych w miejscowości Ćmielów oraz na działkach nr 732/1, 487/3 (Obręb 23-Wólka Wojnowska) położonych w miejscowości Wólka Wojnowska oraz na działce nr 760/7 (Obręb 1-Ćmielów) położonej w miejscowości Ćmielów :

1. Zaprojektować wodociąg rozdzielczy z rur PVC 110 mm,
2. Miejsce włączenia PVC110mm - istniejący wodociąg PVC 90mm,
3. Na trasie wodociągu położyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą,
4. Projektowany wodociąg PVC110 mm włączyć do istniejącego wodociągu PVC90mm za pomocą trójnika i zasuwy odcinającej z miękkim doszczelnieniem,
5. Zaprojektować hydranty p.poż. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. (Dz.U Nr 124 poz. 1030),
6. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego nadziemnego DN80 , przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie może być mniejsza niż 10 dm<sup>3</sup>/s,
7. Wytyczenia trasy oraz inwentaryzację powykonawczą wodociągu dokona uprawniony geodeta,
8. Wzdłuż trasy wodociągu pozostawić teren o szerokości 2m, wolny od elementów zagospodarowania, nieobsadzony drzewami i krzewami,
9. Projekt wodociągu należy uzgodnić z SZWiGK w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43.

DYREKTOR  
*Zbigniew Danka*