



skala 1:100



Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
3/1 S	komunikacja	123,37
3/2 S	umywalnia	6,87
3/3 S	wc dla niepełnosprawnych	1,97
3/4 S	wc damski	11,60
3/5 S	wc męski	8,34
3/6 S	umywalnia	7,32
3/7 S	klatka schodowa	5,71
3/8 S	magazyn naukowy	9,54
3/9 S	sala lekcyjna	18,15
3/10 S	sala lekcyjna	49,88
3/11 S	sala lekcyjna	49,88
3/12 S	sala lekcyjna	49,88
3/13 S	sala lekcyjna	48,84
3/14 S	sala lekcyjna	50,21
3/15 S	sala lekcyjna	49,88
3/16 S	sala lekcyjna	24,73
3/17 S	klatkaschodowa	7,32
	Razem:	512,66

ⓃR - rekuperator

AX1 - oprawa awaryjna LED - 6W IP65 SE AT 1h CNBOP
AW1 - oprawa awaryjna LED do przeszerzniętych otworach - 3W SE AT 1h CNBOP
AW2 - oprawa awaryjna LED do korytarzy - 3W SE AT 1h CNBOP
AW3 - oprawa awaryjna LED - 3W IP65 SE AT 1h CNBOP
EW1 - oprawa awaryjna LED - 1,2W IP44 SE AT 1h CNBOP
EW2 - oprawa awaryjna LED, dwustronna - 1,2W IP44 SE AT 1h CNBOP
EW3 - oprawa awaryjna LED - 2,2W IP65 SE AT 1h CNBOP TERMOSTAT

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żółbia 3a			Nazwa: INST. ELEKTRYCZNE		Stade: 1:100	
tel./fax: (041) 241 97 01 / 01 667 533 03			E-4		Zamawiający: Gmina Cninów ul. Ostrowska-40 27-440 Cninów	
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Steriak	KL-38/91	Adres budowy:		Szkoła Podstawowa nr 1 w Cninowie ul. Chępa 154 27-440 Cninów	
Projektant:	mgr inż. Stanisław Raczyński	SWK/0041/ POE/GS	Rodzaj projektu:		PROJEKT BUDOWLANY	
Sprawdzający:	inż. Zdzisław Włajec	KL-14/99	Tytuł rysunku:		RZUT II-PODŁAŻY	
	Inię i nazwisko:	Nz upr.	Podpis:		Data opracowania: listopad 2017r.	