RZUT DACHU
BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZÓSTOWEJ
Brzóstowa 200A
skala 1:100



Przewody odprowadzające do złącz kontrolnych oznaczonych jako ZP ułożyć w bruzdach pod tynkiem pod warstwą dociepleniа w rurach ochronnych. Złącza kontrolne zainstalować w puszkach instalacyjnych z pokrywą. Puszki instalować na ścianach, na cokole, na wysokości ok. 0,2 - 0,5 m.
Do przewodów odprowadzajacych podłączyć metalowe rynny, obróbki oraz inne metalowe elementy.
Obok kominków wentylacyjnych zainstalować iglice przykominowe. Iglice mocować do ścian kominków.
Wentylatorów i kolektorów nie podłączać do instalacji odgromowej.
Z bednarki ocynkowanej 25x4m wykonać przewody uziemiające oraz w razie potrzeby uzupełnić uziom.

Pracownia Audytorska Spółka z o.o.
ul. Zatoka 34
27-400 Ostrowiec Św.
tel./fax. (041) 247 97 01, kom. 667 833 003,
email: pracownia@audytorska@o2.pl

		Nr rysunku: E-4	Branża: INST. ELEKTRYCZNE	Skala: 1:100
			Inwestor: Gmina Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów	Adres budowy: Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej, Brzóstowa 200A, 27-440 Ćmielów
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Sternik	KL-38/91		
Projektant:	mgr inż. Stanisław Raczyński	SWK/0041/ POOE/05	Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
			Tytuł rysunku: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA I FOTOWOLTAICZNA	
	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: listopad 2017r.