

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie:

- art.3 pkt 2 lit. a, art.10 ust.1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zmianami),
- Dział IV Rozdział 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zmianami),

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim**

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 03.04.2018 r. - Gmina Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego „budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200, 160 mm w pasie drogi wojewódzkiej Nr 755 w Ćmielowie, ulica Sandomierska od km 10+455 do 10+505” na działce o numerze ewidencyjnym 1433/3 (obręb 1 - Ćmielów),

**uzgadnia wyżej wymieniony projekt  
pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych pozytywnie bez zastrzeżeń.**

## UZASADNIENIE

Pismem z dnia 03.04.2018 r. inwestor zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. o uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu budowlanego „budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200, 160 mm w pasie drogi wojewódzkiej Nr 755 w Ćmielowie, ulica Sandomierska od km 10+455 do 10+505”.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz część architektoniczno-budowlaną. Autorem przedłożonej do zaopiniowania dokumentacji jest Pan Antoni Olichwirowicz.

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 755 w Ćmielowie - na działce o numerze ewidencyjnym 1433/3 (obręb 1 – Ćmielów).

Projektowany kanał sanitarny służyć będzie do odprowadzenia ścieków z istniejących budynków Fabryki Porcelany, zlokalizowanych przy ulicy Sandomierskiej w Ćmielowie.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

- grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 mm – L= ok. 40,6 m,
- grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 mm – L= ok. 3,1 m,
- studzienki rewizyjnej (1 sztuka) o średnicy 1200 mm.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej zostanie włączony do istniejącej studni rewizyjnej na kanale sanitarnym zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 755 (ulica Sandomierska).

Kanał sanitarny został zaprojektowany z rur PVC DN 200x5,9 mm. Odejście kanalizacyjne od studzienki rewizyjnej (oznaczonej symbolem S1) do granicy nieruchomości zaprojektowano z rur PVC DN 160x4,7 mm.

Wszystkie rury oraz kształtki użyte do budowy kanału powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną. Zaleca się, aby rury i kształtki stosowane do budowy kanałów pochodziły od jednego producenta.

Na przedmiotowym kanale sanitarnym zaprojektowano 1 studnię rewizyjną o średnicy 1200 mm.

Zaprojektowano studnię z żelbetowych elementów prefabrykowanych z komorą roboczą w kształcie koła.

Elementy prefabrykowane studni powinny być wyposażone fabrycznie w stopnie żłazowe. Studnia wyposażona zostanie we właz kanałowy żeliwny niewentylowany o klasie dostosowanej do warunków lokalnych (projekt zakłada zamontowanie włazu o klasie D400).

Kanał sanitarny zostanie wykonany w technologii wykopu otwartego.

W miejscu zbliżenia projektowanego kanału z istniejącym uzbrojeniem w projekcie zawarto zalecenia dotyczące zachowania szczególnej ostrożności.

Projektowany kolektor sanitarny jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje trwale określonej powierzchni.

Po zakończeniu etapu realizacji teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Przed oddaniem do użytku na projektowanych kanałach i rurociągach zostanie przeprowadzona próba szczelności na infiltrację i eksfiltrację.

Planowana inwestycja została zaprojektowana w sposób ograniczający wystąpienie ryzyka wypadków i awarii w trakcie użytkowania.

Przedmiotowy projekt został opracowany z uwzględnieniem wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w przepisach.

### POUCZENIE

Na niniejszą opinię nie służy środek odwoławczy.

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na której znajduje się klauzula opiniująca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św.

P.O. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

*El*  
Elżbieta Góralska-Dulny

Otrzymują:

1. Gmina Ćmielów  
ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów
2. aa