

WARUNKI TECHNICZNE
z dnia 16.02.2017r.

wydane przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie
ul. Kolejowa 43

do celów projektowych i wykonania podłączy wodociagowych i kanalizacyjnych do
projektowanych sieci wod.- kan. zlokalizowanych w ul. Jasnej w Ćmielowie

posesji /budynku/ przy ulicy: **Jasna 27-440 Ćmielów na dz. nr 1473, 1474, 1475/4**
właściciel: **Gmina Ćmielów**

I. DOPROWADZENIE WODY:

1. Należy zaprojektować z wodociągu **PCV Ø90** zlokalizowanego w **ul. Jasnej w Ćmielowie**.
2. Włączenie do wodociągu miejskiego wykonać przez **opaskę Ø90**.
3. Przyłącze wykonać z rur **PE – HD, SDR 11, PN 10 - kolor niebieski Ø32**.
4. Na terenie posesji w budynku zaprojektować węzeł wodomierzowy zgodnie z obowiązującymi przepisami z montażem zaworu antyskażeniowego.

II. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW:

1. Należy zaprojektować do kanału sanitarnego **PCV Ø200** zlokalizowanego w **ul. Jasnej w Ćmielowie**.
2. Włączenie do kanalizacji miejskiej wykonać przez **studzienkę kanalizacyjną zlokalizowaną w ul. Jasnej**.
3. Przyłącze wykonać z rur **PCV Ø160**.

III. Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie zapewnia dostawę wody i odbiór ścieków.

1. UWAGI I INNE ZALECENIA :

Ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi 4,5 bara.

- IV. Na 3 dni przed przystąpieniem do wykonania przyłączy, pisemnie powiadomić SZWiGK o rozpoczęciu robót.
- V. Wykonanie przyłącza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej należy zgłosić pisemnie do SZWiGK w Ćmielowie.
- VI. Wykonanie przyłączy przed zasypaniem podlega inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę.
- VII. **Dostawa wody i odprowadzenie ścieków nastąpi po odbiorze końcowym inwestycji i podpisaniu umów z odbiorcami.**
- VIII. Roboty instalacyjne związane z budową przyłączy mogą być wykonywane przez osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowiązujących przepisów.
- IX. Odtworzenie nawierzchni w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego winno być uzgodnione przez zarządzającego ulicą.
- X. Projekt techniczny przedłożyć do uzgodnienia branżowego.
- XI. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Opracował : Dańka Zbigniew

DYREKTOR

Zbigniew Dańka

Zatwierdził: