

OPINIA SANITARNA

Na podstawie:

- art.3 pkt 2 lit. a, art.10 ust.1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zmianami),
- Dział IV Rozdział 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zmianami),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 25.06.2018 r. (data wpływu 26.06.2018 r.) - Gmina Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego „budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm, na działce nr 1851 z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Nr 318068T ulicy Polnej, działka nr 1698/3, zlokalizowanej w Ćmielowie”.

**uzgadnia wyżej wymieniony projekt
pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych pozytywnie bez zastrzeżeń.**

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25.06.2018 r. (data wpływu 26.06.2018 r.) inwestor zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. o uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu budowlanego „budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm, na działce nr 1851 z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Nr 318068T ulicy Polnej, działka nr 1698/3, zlokalizowanej w Ćmielowie”.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz część architektoniczno-budowlaną. Autorem przedłożonej do zaopiniowania dokumentacji jest Pan Antoni Olichwirowicz.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm na działce o numerze ewidencyjnym 1851 (obręb 1- Ćmielów), stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej.

Projektowany odcinek kanalizacji zostanie włączony do istniejącej kanalizacji sanitarnej na działce o numerze ewidencyjnym 1698/3 (obręb 1 – Ćmielów), stanowiącej pas drogowy drogi gminnej Nr 318068T – ulicy Polnej.

Zadaniem projektowanej kanalizacji jest zapewnienie odbioru ścieków z istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych przyległych do wyżej wymienionej drogi wewnętrznej (działka o numerze 1851).

Kanał sanitarny zaprojektowany został w 3 kolejnych odcinkach o długościach 35,7 mb, 35,1 mb i 25,5 mb, pomiędzy którymi zlokalizowane zostaną studnie rewizyjne.

Kanał sanitarny został zaprojektowany z rur PVC DN 200x5,9 mm.

Wszystkie rury oraz kształtki użyte do budowy kanału powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną. Zaleca się, aby rury i kształtki stosowane do budowy kanałów pochodziły od jednego producenta.

Na przedmiotowym kanale sanitarnym zaprojektowane zostały 3 studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm (2 studnie zaprojektowane pomiędzy poszczególnymi odcinkami kanalizacji oraz 1 na końcu projektowanej kanalizacji).

Zaprojektowano studnie żłazowe z żelbetowych elementów prefabrykowanych z komorą roboczą w kształcie koła.

Elementy prefabrykowane studni powinny być wyposażone fabrycznie w stopnie żłazowe.

Studnie wyposażone zostaną we włazy kanałowe żeliwne niewentylowane o klasie dostosowanej do warunków lokalnych (projekt zakłada zamontowanie włazów klasy C250).

Kanał sanitarny zostanie wykonany w technologii wykopu otwartego.

W miejscu zbliżenia projektowanego kanału z istniejącym uzbrojeniem w projekcie zawarto zalecenia dotyczące zachowania szczególnej ostrożności.

Projektowany kolektor sanitarny jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje trwale określonej powierzchni.

Po zakończeniu etapu realizacji teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Przed oddaniem do użytku na projektowanych kanałach i rurociągach zostanie przeprowadzona próba szczelności na infiltrację i eksfiltrację.

Planowana inwestycja została zaprojektowana w sposób ograniczający wystąpienie ryzyka wypadków i awarii w trakcie użytkowania.

Przedmiotowy projekt został opracowany z uwzględnieniem wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w przepisach.

POUCZENIE

Na niniejszą opinię nie służy środek odwoławczy.

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na której znajduje się klauzula opiniująca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY



Elżbieta Góralska-Dulny

Otrzymują:

1. Gmina Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów
2. aa