

Ćmielów 2018-03-05

Gmina Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów

WARUNKI TECHNICZNE

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43 podaje warunki techniczne na budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm na działce nr ewid. 1851 z włączeniem do istniejącego odejścia od studni rewizyjnej na kanale sanitarnym w ulicy Polnej (dz. nr ewid. 1698/3) w miejscowości Ćmielów :

1. Zaprojektować grawitacyjny kanał sanitarny z rur PVC 200 mm. Włączenia należy dokonać do istniejącego odejścia od studni rewizyjnej na kanale sanitarnym w ulicy Polnej (działka nr ewid. 1698/3, Obręb 1-Ćmielów).
2. Projekt winien odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).
3. Projekt należy opracować na mapie odpowiadającej wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. (Dz.U.1995.25.133)
4. Projekt należy uzgodnić z SZWiGK w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43.


DYREKTOR
Zbigniew Dąbka