

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie:

- art.3 pkt 2 lit. a, art.10 ust.1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim**  
po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 08.10.2018 r. (data wpływu 09.10.2018 r.) - Gmina Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 250 mm w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0727T – ulicy Jastkowskiej (działka nr ew. 931), w pasie drogowym drogi wewnętrznej (działka nr ew. 930) oraz na działce nr 908 zlokalizowanej w miejscowości Ćmielów”,

**uzgadnia wyżej wymieniony projekt  
pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych pozytywnie bez zastrzeżeń.**

## UZASADNIENIE

Pismem z dnia 08.10.2018 r. (data wpływu 09.10.2018 r.) inwestor zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. o uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu budowlanego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 250 mm w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0727T – ulicy Jastkowskiej (działka nr ew. 931), w pasie drogowym drogi wewnętrznej (działka nr ew. 930) oraz na działce nr 908 zlokalizowanej w miejscowości Ćmielów”.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz część architektoniczno-budowlaną. Autorem przedłożonej do zaopiniowania dokumentacji jest Pan Antoni Olichwirowicz.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 250 mm w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0727T – ulicy Jastkowskiej (działka nr ew. 931), w pasie drogowym drogi wewnętrznej (działka nr ew. 930) oraz na działce nr 908 zlokalizowanej w miejscowości Ćmielów.

Projektowany kanał sanitarny ma zapewnić odbiór ścieków z istniejących budynków przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej oraz do pasa drogowego drogi wewnętrznej – na całej długości kanału.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

- grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 250 mm – L= ok. 283,3 m,
- studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm – 8 sztuk,
- studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm – 2 sztuki.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej zostanie włączony do istniejącej studni rewizyjnej na kanale sanitarnym zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 908 w Ćmielowie.

Kanał sanitarny został zaprojektowany z rur PVC DN 250x7,3 mm o klasie sztywności obwodowej SN8 kN/m<sup>2</sup>.

Wszystkie rury oraz kształtki użyte do budowy kanału powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną. Zaleca się, aby rury i kształtki stosowane do budowy kanałów pochodziły od jednego producenta.

Za zgodność

z oryginałem

mgr inż. ANTONI OLIHWIROWICZ  
Upn bud. SWK/0091/PWUS/14

Na przedmiotowym kanale sanitarnym zaprojektowano 8 studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm oraz 2 studnie rewizyjne o średnicy 1200 mm. Zaprojektowano studnie z żelbetowych elementów prefabrykowanych z komorą roboczą w kształcie koła.

Elementy prefabrykowane studni powinny być wyposażone fabrycznie w stopnie zjazdowe. Studnie wyposażone zostaną we włazy kanałowe żeliwne niewentylowane o klasie dostosowanej do warunków lokalnych (projekt zakłada zamontowanie wjazdu o klasie D400).

Kanał sanitarny zostanie wykonany w technologii wykopu otwartego.

W miejscu zbliżenia projektowanego kanału z istniejącym uzbrojeniem w projekcie zawarto zalecenia dotyczące zachowania szczególnej ostrożności.

Projektowany kolektor sanitarny jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje trwale określonej powierzchni.

Po zakończeniu etapu realizacji teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Przed oddaniem do użytku na projektowanych kanałach i rurociągach zostanie przeprowadzona próba szczelności na infiltrację i eksfiltrację.

Planowana inwestycja została zaprojektowana w sposób ograniczający wystąpienie ryzyka wypadków i awarii w trakcie użytkowania.


Przedmiotowy projekt został opracowany z uwzględnieniem wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w przepisach.


## POUCZENIE

Na niniejszą opinię nie służy środek odwoławczy.

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na której znajduje się klauzula opiniująca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św.

Za zgodność  
z oryginałem

  
mgr inż. ANTONI OLICHWIEROWICZ  
Upr. bud. SWK/0091/PWOS/14

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
  
Elżbieta Góralska-Duży

Otrzymują:

- ① Gmina Ćmielów  
ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów
2. aa