

Gmina Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów
NIP 661-21-64-776
Samorządowy Zakład Wodociągów
i Gospodarki Komunalnej
ul. Kolejowa 43, 27-440 Ćmielów

J.dz.W-K 4013.9.2018

Ćmielów 2018-02-19

Gmina Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów

WARUNKI TECHNICZNE


Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43 podaje warunki techniczne na budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 oraz odejść kanalizacyjnych z rur PVC 160 mm, dla potrzeb odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr ewid. 927, 929/1, 929/2, 929/3, 910 położonych w miejscowości Ćmielów i nr ewid. 122 położonej w miejscowości Jastków :

1. Zaprojektować grawitacyjny kanał sanitarny z rur PVC 200 mm wraz z odejściami kanalizacyjnymi z rur PVC 160 mm do granicy nieruchomości.
2. Włączenia należy dokonać do istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych 192,91/170,99 na kanale sanitarnym, zlokalizowanym na działce nr ewid. 908, Obręb I-Ćmielów).
3. Projekt winien odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).
4. Projekt należy opracować na mapie odpowiadającej wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. (Dz.U.1995.25.133)
5. Projekt należy uzgodnić z SZWiGK w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43.

DYREKTOR

Zbigniew Danka

Za zgodność
z oryginałem


mgr inż. ANTONI OLICHWIROWICZ
Upr. bud. SWK/0091/PW05/14