

Ćmielów 2019-08-13

Gmina Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów

WARUNKI TECHNICZNE

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43 podaje warunki techniczne na budowę odejść przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160mm do granicy nieruchomości w ulicy Adama Asnyka (działka nr ew. 2713) oraz budowy odejść przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w ulicy M. Konopnickiej (działka nr ew. 2714) w Ćmielowie :

1. Zaprojektować odejścia przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160mm do granic nieruchomości z włączeniem do istniejących studzienek rewizyjnych na kanale sanitarnym z rur PVC 200mm w ulicy Adama Asnyka (6 szt.)
2. Zaprojektować odejścia przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160mm do granic nieruchomości z włączeniem do istniejących studzienek rewizyjnych na kanale sanitarnym z rur PVC 200mm w ulicy M. Konopnickiej
3. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wymaga sporządzenia projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym i profilem. Projekt ten winien być sporządzony na mapie odpowiadającej wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.(Dz.U.1995.25.133)
4. Projekt należy opracować na mapie odpowiadającej wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. (Dz.U.1995.25.133)
5. Zabrania się odprowadzania wód deszczowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej
6. Projekt należy uzgodnić z SZWiGK w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43.

DYREKTOR


mgr Wojciech Stachurski