



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. (41) 247-96-95 fax. (041) 247-96-97
e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl

SE.Ia-4261/72/KD/17

A. Gmieszkowski

URZĄD MIASTA I GMINY Ostrowiec Św., dn. ...10.01.2018 r.
27-440 Ćmielów
WPŁYNĘŁO
D
N
I
A
12. STY. 2018
L. dz. ...158/2018
Załącz. ...
Jan Kuśmierz

Jan Kuśmierz
Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
na terenie gminy Ćmielów za 2017 r.

sporządzona, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. na podstawie przekazanych sprawozdań z badań jakości wody w 2017 r. przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej 27-440 Ćmielów, ul. Kolejowa 43, analizy działań podejmowanych przez zarządcę wodociągów oraz prowadzonego monitoringu ocenia jakość wody do spożycia na terenie gminy Ćmielów jako przydatną do spożycia.

Gmina Ćmielów, zaopatrywana jest w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia z czterech wodociągów:

- 1) wodociąg Czarna Głina,
- 2) wodociąg Wiktoryn,
- 3) wodociąg Ruda Kościelna,
- 4) wodociąg Ćmielów,

zarządzanych przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej 27-440 Ćmielów, ul. Kolejowa 43.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., sprawując systematyczny nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał oceny na podstawie:

- sprawozdań z wyników badań dla poszczególnych wodociągów realizowanych według ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej z Samorządowym Zakładem Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie,
- analizy podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzonego monitoringu jakości wody przez PPIS w Ostrowcu Św.

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43 w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania prób wody w zakresie monitoringu kontrolnego w Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 91 i w Laboratorium Badań Środowiskowych EKO-PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j. w Ostrowcu Św., ul. Kilińskiego 49L zatwierdzonym przez PIS oraz w zakresie monitoringu przeglądowego w JARS Sp. z o. o. Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a.

PPIS w Ostrowcu Św. w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. pobrał 8 prób wody w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 próbę w zakresie monitoringu przeglądowego z wodociągów dostarczających wodę na terenie gminy Ćmielów. Próby zostały pobrane zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru w wytypowanych punktach.

Badania prób wody pobranych przez PPIS w Ostrowcu Św. wykonane zostały w akredytowanych laboratoriach Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starachowicach oraz w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach.

Próby wody w badanych zakresie odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach nr 1 – 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Elżbieta Górska-Dulny
Elżbieta Górska-Dulny

Otrzymują:

1. Adresat
2. Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
27-440 Ćmielów, ul. Kolejowa 43
3. aa